

## SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

## DÉTECTION ET ALARME-INCENDIE

B50

MOIS : JANVIER

GROUPE : (2) PROTECTION

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANTS : Préposé à l'entretien et spécialiste, si nécessaire.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Pincés, tournevis, chiffons, lampes de remplacement et aspirateur.

### SÉQUENCE COMPLÈTE

#### PANNEAU DE SIGNALISATION INCENDIE :

- Vérifier si l'indicateur et le signal de dérangement (défaillance) sont éteints et si la lampe témoin de mise sous tension et tout autre voyant sont fonctionnels (pression du bouton test) : appeler un spécialiste si le signal de dérangement est allumé et remplacer les lampes brûlées.
- Vérifier visuellement les contacts, fusibles, filages et attaches; le cas échéant, noter toute anomalie et appeler un spécialiste.
- Faire vérifier les piles de secours (s'assurer que les cosses de serrage sont bien ajustées et que les bornes sont propres); appeler un spécialiste pour correction, s'il y a lieu.
- Vérifier si le coffret du panneau de signalisation incendie est fermé à clef; corriger si nécessaire.

#### DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DÉTECTEURS THERMIQUES :

- Vérifier la fixation, l'état et la propreté des détecteurs; faire remplacer par un spécialiste les détecteurs peints ou endommagés et aspirer la poussière présente à l'intérieur des détecteurs de fumée (la poussière et les insectes peuvent déclencher de fausses alarmes ou empêcher la détection si les orifices sont bouchés).

#### AVERTISSEURS MANUELS D'INCENDIE :

- Vérifier l'accessibilité et l'état des avertisseurs manuels, la solidité de sa fixation au mur et la présence de protecteurs (certains avertisseurs manuels comprennent une vitre de protection ou une pièce similaire remplaçable); faire solidifier par un spécialiste les éléments lâches et faire remplacer les protecteurs manquants si nécessaire.

#### ANNONCIATEURS (CLOCHES, KLAXONS ET AVERTISSEURS VISUELS STROBOSCOPIQUES) :

- Vérifier la fixation et l'état des annonceurs; s'assurer qu'ils sont exempts de poussière; fixer de nouveau si nécessaire.

#### INSPECTIONS ET MISES À L'ESSAI :

- La fréquence des inspections doit être conforme aux règlements locaux ou au code de sécurité du Québec. Se référer à la fiche technique *Système d'alarme-incendie dans les bâtiments existants*.
- Effectuer les inspections et les mises à l'essai selon la réglementation. Afficher le certificat d'inspection à jour près du panneau annonceur.

#### EXERCICE D'ÉVACUATION :

- Planifier annuellement un exercice d'évacuation.

MOIS : JANVIER

GROUPE : (2) PROTECTION

COMMUNICATION CENTRALE :

- À partir de la console, vérifier le fonctionnement du microphone, de l'amplificateur et des haut-parleurs; lorsqu'il y a zonage du système (par étage), vérifier l'audibilité à chaque étage et effectuer un appel général (tous les haut-parleurs); faire corriger au besoin par un spécialiste.

SÉQUENCE ABRÉGÉE

Panneau de signalisation (1)

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Signal de dérangement | <input type="checkbox"/> Lampe témoin     | <input type="checkbox"/> Mise sous tension  |
| <input type="checkbox"/> Contacts              | <input type="checkbox"/> Fusibles         | <input type="checkbox"/> Filages            |
| <input type="checkbox"/> Attaches              | <input type="checkbox"/> Piles de secours | <input type="checkbox"/> Coffret du panneau |

Détecteur de fumée (2)

Avertisseur de fumée (3)

Détecteurs thermiques (4)

Avertisseur manuel d'incendie (5)

Annonciateurs (6)



**Note :** Ces illustrations sont présentées à titre indicatif. L'équipement représenté peut différer de celui qui se trouve dans votre immeuble.