

SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS INTÉRIEURS

C20

MOIS : NOVEMBRE

GROUPE : (8) COMMUN INTÉRIEUR

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANT : Préposé à l'entretien.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Truelle à adhésif, adhésif spécial et grattoir.

SÉQUENCE COMPLÈTE

ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS (INTÉRIEURS) :

Vérifier la stabilité de l'**escalier** et de la **rampe d'accès** et la solidité du garde-corps; resserrer les ancrages du garde-corps si nécessaire.

Vérifier l'état en général du recouvrement des **marches et des contremarches** (tapis, tuiles de caoutchouc, tuiles de céramique); réparer ou remplacer au besoin les surfaces endommagées.

FINI DE LA RAMPE D'ACCÈS :

Béton : vérifier s'il y a des fissures, de l'effritement ou de la détérioration de la **surface** et des **joints**; si nécessaire, gratter, nettoyer, remplir les fissures et les joints détériorés à l'aide d'un produit approprié.

Métal : vérifier l'état des **soudures** et du **fini**; refaire les soudures déficientes, brosser les surfaces corrodées et repeindre.

Bois : vérifier le **fini** (présence de pourriture, de mousse, de champignons); remplacer les éléments pourris, enlever la mousse et les champignons; sabler, peindre ou teindre, si nécessaire.

PORTES COUPE-FEU :

Vérifier l'état des **portes**, leur rigidité, le **vitrage** (lorsqu'il y en a un) et le cadrage; restaurer le fini de la porte au besoin et remplacer les vitres brisées.

Vérifier l'état de la **quincaillerie** (charnières, serrure, ferme-porte, barre antipanique, seuil mécanique) et le bon alignement des portes; ajuster et lubrifier la quincaillerie si nécessaire, et remplacer les éléments endommagés ou manquants. Faire un essai pour vérifier le bon fonctionnement de la quincaillerie.

S'il y a des **retenues électromagnétiques**, vérifier leur fonctionnement lors de la vérification du panneau d'alarme-incendie.

S'il n'y a pas de retenues magnétiques, s'assurer que les portes se ferment avec enclenchement. Enlever tout obstacle servant à maintenir une porte ouverte (butoir, coin de bois, etc.) et le jeter.

MOIS : NOVEMBRE

GROUPE : (8) COMMUN INTÉRIEUR

SÉQUENCE ABRÉGÉE

ESCALIER

RAMPE D'ACCÈS :

Béton

Métal

Bois

PORTES COUPE-FEU :

Retenues magnétiques